



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Wojciechowice, dnia 30 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: PZ.5585.5.2019

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 29.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

przez

1) asp. Artur Mazurek- st. inspektor sztabowy ds. operacyjno, kontrolno-rozpoznawczych, nr legitymacji: 7/2020

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5585.5.2019 z dnia 16.06.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Sieć hydrantowa na terenie gminy Wojciechowice

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice	Szymon Sidor – Wójt Gminy Wojciechowice

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela
Tomasz Gałęza – kierownik referatu gospodarki komunalnej UG w Wojciechowicach	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (**realizacja zaleceń decyzji znak PZ.5585.5.2019 z dnia 15 października 2019 r.**).

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Brak.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Sieć hydrantowa na terenie gminy Wojciechowice w następujących miejscowościach: Bidziny, Drygulec, Gierczyce, Jasice, Kaliszany, Koszyce, Kunice, Lisów, Łopata, Ługi, Łukawka, Mierzanowice, Mikułowice, Orłowiny, Sadłowice, Smugi, Stodoły Kolonie, Stodoły Wieś, Wojciechowice zasilanych z ujęcia w Gierczycach, Wlonice zasilane z ujęcia w Śmiłowie (gm. Ożarów).

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Urząd Gminy w Wojciechowicach Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice- właściciel sieci wodociągowej.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu (sieci hydrantowej):

Charakterystyka pożarowa sieci hydrantowej określona została w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 12.09.2019 r.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Organizacja ochrony ppoż. określona została w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 12.09.2019 r.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w na terenie gminy Wojciechowice w 2019 roku (protokół z dnia 12.09.2019 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 17.09.2019 , decyzja z zaleceniami z dnia 15.10.2019 r.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja PZ.5585.5.2019 z dnia 15.10.2019 r.

1. Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechowice na zarządzanej przez siebie sieci wodociągowej, uwzględniając w szczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną- **przedstawiono zbiorcze protokoły, czynności wykonali pracownicy z referatu gospodarki komunalnej, w załączniku nr 1 protokół z przeglądu/konserwacji hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej na terenie gminy Wojciechowice z dnia 24.06.2021 r., sprawdzający Serwis Ppoż. Dominika Rybak, bez uwag.**

2. Uzupełnić oznakowanie miejsc usytuowania hydrantów zewnętrznych na terenie gminy Wojciechowice znakami zgodnymi z Polskimi Normami- **hydranty zewnętrzne na terenie gminy zostały oznakowane.**

5. Czynności zabronione

Zagadnienie nie objęte zakresem przedmiotowym kontroli.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Zagadnienie nie objęte zakresem przedmiotowym kontroli.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Zagadnienie nie objęte zakresem przedmiotowym kontroli.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wyposażenie terenu w urządzenia przeciwpożarowe określone zostało w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 12.09.2019 r.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z protokołem z dnia 12.09.2019 r.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono na kontrolowanej sieci wodociągowej.

Inne ustalenia:

Brak.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (Egz. Nr 2) pozostawiono kontrolowanemu.

GMINA WOJCIECHÓW
27-532 Wojciechów
woj. świętokrzyskie

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

WOJT
Szymon Sidor

Starszy inspektor sztabowy
ds. operacyjno,
kontrolno-rozpoznawczych
Mazurek
asp. mgr inż. Artur Mazurek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)